ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO
Grupo Águas de Portugal

Parâmetros Conservativos 3º Trimestre de 2026
Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto

Ponto de Entrega: Açougue-Alcácer

Município de Alcácer do Sal

Município	Ponto de Entrega	Ponto de Amostragem	Data Colheita	Tipo de Controlo	Parâmetro	Resultado	Unidades	Valor Paramétrico	Número de Análises previstas	Número de Análises realizadas
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Selénio	<2.00	µg/l Se	20 ug/L Se	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Fluoretos	0.08	mg/l F	1,5 mg/L F	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Cianetos	<5.00	µg/l Cn	50 ug/L Cn	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Mercúrio	<0.200	µg/l Hg	0,1 ug/L Hg	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Antimónio	<0.50	µg/l Sb	5 ug/L Sb	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Arsénio	0.70	µg/l As	10 ug/L As	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Bromatos	<2.0	µg/l BrO3	10 ug/L BrO3	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Cádmio total	<0.50	µg/l Cd	5 ug/L Cd	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Urânio	0.58	µg/l U	30	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Cloretos	48	mg/l Cl	250 mg/L Cl	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Boro total	0.0220	mg/l B	1 mg/L B	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Dose indicativa total	<0.10	mSv/ano	0,10 mSv/ano	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Imidaclopride	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	MCPA	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Dimetoato	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Pesticidas - total	<0.03	µg/l	0,5 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Benzeno	<0.30	µg/l	1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Desetilterbutilazina	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Terbutilazina	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Tetracloroeteno	<0.10	µg/l	---	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Tricloroeteno	<1.0	µg/l	---	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	1,2 dicloroetano	<0.10	µg/l	3 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Tetracloroeteno e tricloroeteno	<1.0	µg/l	10 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Ometoato	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Tebuconazol	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Glifosato	<0.030	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	AMPA	<0.030	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Dimetenamida-P	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Soma de 20 substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas (PFA's) (DL69/2023)	0.00131	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)	<0.00150	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)	0.00061	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)	0.00037	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Ácido perfluorononanóico (PFNA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)	0.00033	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS)	<0.00020	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Ácido perfluoroundecanossulfónico (PFUnDS)	<0.0010	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Ácido perfluorododecanossulfónico (PFDoDS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Ácido perfluorotridecanossulfónico (PFTrDS)	<0.0010	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	M656PH051	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Nitratos	19	mg/l NO3	50 mg/L NO3	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Sódio	35	mg/l Na	200 mg/L Na	1	1
Alcácer do Sal	Açougue-Alcácer	Saída do Reservatório da Ameira	08/09/2026	CI	Sulfatos	12	mg/l SO4	250 mg/L SO4	1	1

ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO
Grupo Águas de Portugal

Parâmetros Conservativos 3º Trimestre de 2026
Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto

Ponto de Entrega: Albergaria

Município de Alcácer do Sal

Município	Ponto de Entrega	Ponto de Amostragem	Data Colheita	Tipo de Controlo	Parâmetro	Resultado	Unidades	Valor Paramétrico	Número de Análises previstas	Número de Análises realizadas
Alcácer do Sal	Albergaria	Saída do Reservatório de Albergaria	08/09/2026	CI	Dimetoato	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Albergaria	Saída do Reservatório de Albergaria	08/09/2026	CI	Imidaclopride	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Albergaria	Saída do Reservatório de Albergaria	08/09/2026	CI	Ometoato	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Albergaria	Saída do Reservatório de Albergaria	08/09/2026	CI	Pesticidas - total	<0.03	µg/l	0,5 ug/L	1	1

ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO
Grupo Águas de Portugal

Parâmetros Conservativos 3º Trimestre de 2026
Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto

Ponto de Entrega: Barrancão

Município de Alcácer do Sal

Município	Ponto de Entrega	Ponto de Amostragem	Data Colheita	Tipo de Controlo	Parâmetro	Resultado	Unidades	Valor Paramétrico	Número de Análises previstas	Número de Análises realizadas
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Fluoretos	0.25	mg/l F	1,5 mg/L F	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	M656PH051	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Sódio	62	mg/l Na	200 mg/L Na	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Sulfatos	18	mg/l SO4	250 mg/L SO4	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Dose indicativa total	<0.10	mSv/ano	0,10 mSv/ano	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Boro total	<0.0200	mg/l B	1 mg/L B	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Cloretos	80	mg/l Cl	250 mg/L Cl	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Selénio	<2.00	µg/l Se	20 ug/L Se	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Urânio	2.00	µg/l U	30	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Cianetos	<5.00	µg/l Cn	50 ug/L Cn	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Mercúrio	<0.200	µg/l Hg	0,1 ug/L Hg	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Antimónio	<0.50	µg/l Sb	5 ug/L Sb	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Arsénio	3.79	µg/l As	10 ug/L As	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Bromatos	<2.0	µg/l BrO3	10 ug/L BrO3	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Cádmio total	<0.50	µg/l Cd	5 ug/L Cd	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Imidaclopride	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	MCPA	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Dimetoato	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Pesticidas - total	<0.03	µg/l	0,5 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Benzeno	<0.30	µg/l	1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Desetilterbutilazina	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Terbutilazina	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Tetracloroeteno	<0.10	µg/l	---	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Tricloroeteno	<1.0	µg/l	---	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	1,2 dicloroetano	<0.10	µg/l	3 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Tetracloroeteno e tricloroeteno	<1.0	µg/l	10 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Ometoato	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Tebuconazol	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Glifosato	<0.030	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	AMPA	<0.030	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Dimetenamida-P	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Soma de 20 substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas (PFA's) (DL69/2023)	<0.00150	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)	<0.00150	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Ácido perfluorononanóico (PFNA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS)	<0.00020	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Ácido perfluoroundecanossulfónico (PFUnDS)	<0.0010	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Ácido perfluorododecanossulfónico (PFDoDS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Ácido perfluorotridecanossulfónico (PFTrDS)	<0.0010	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Barrancão	Saída do Reservatório de Barrancão	30/07/2026	CI	Nitratos	10	mg/l NO3	50 mg/L NO3	1	1

ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO
Grupo Águas de Portugal

Parâmetros Conservativos 3º Trimestre de 2026
Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto

Ponto de Entrega: Brejos da Carregueira de Cima

Município de Alcácer do Sal

Município	Ponto de Entrega	Ponto de Amostragem	Data Colheita	Tipo de Controlo	Parâmetro	Resultado	Unidades	Valor Paramétrico	Número de Análises previstas	Número de Análises realizadas
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	1,2 dicloroetano	<0.10	µg/l	3 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)	<0.00150	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Ácido perfluorododecanossulfónico (PFDoDS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Ácido perfluorononanóico (PFNA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS)	<0.00020	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Ácido perfluorotridecanossulfónico (PFTrDS)	<0.0010	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Ácido perfluoroundecanossulfónico (PFUnDS)	<0.0010	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	AMPA	<0.030	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Antimónio	<0.50	µg/l Sb	5 ug/L Sb	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Arsénio	<0.50	µg/l As	10 ug/L As	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Benzeno	<0.30	µg/l	1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Boro total	<0.0200	mg/l B	1 mg/L B	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Bromatos	<2.0	µg/l BrO3	10 ug/L BrO3	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Cádmio total	<0.50	µg/l Cd	5 ug/L Cd	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Cianetos	<5.00	µg/l Cn	50 ug/L Cn	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Cloretos	28	mg/l Cl	250 mg/L Cl	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Desetilterbutilazina	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Dimetenamida-P	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Dimetoato	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Dose indicativa total	<0.10	mSv/ano	0,10 mSv/ano	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Fluoretos	<0.05	mg/l F	1,5 mg/L F	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Glifosato	<0.030	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Imidaclopride	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	M656PH051	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	MCPA	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Mercúrio	<0.200	µg/l Hg	0,1 ug/L Hg	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Nitratos	6.1	mg/l NO3	50 mg/L NO3	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Ometoato	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Pesticidas - total	<0.03	µg/l	0,5 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Selénio	<2.00	µg/l Se	20 ug/L Se	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Sódio	21	mg/l Na	200 mg/L Na	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Soma de 20 substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas (PFA's) (DL69/2023)	<0.00150	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Sulfatos	5.5	mg/l SO4	250 mg/L SO4	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Tebuconazol	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Terbutilazina	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Tetracloroeteno	<0.10	µg/l	---	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Tetracloroeteno e tricloroeteno	<1.0	µg/l	10 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Tricloroeteno	<1.0	µg/l	---	1	1
Alcácer do Sal	Brejos da Carregueira de Cima	Saída do Reservatório de Brejos da Carregueira de Cima	08/09/2026	CI	Urânio	<0.50	µg/l U	30	1	1

ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO
Grupo Águas de Portugal

Parâmetros Conservativos 3º Trimestre de 2026
Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto

Ponto de Entrega: Comporta

Município de Alcácer do Sal

Município	Ponto de Entrega	Ponto de Amostragem	Data Colheita	Tipo de Controlo	Parâmetro	Resultado	Unidades	Valor Paramétrico	Número de Análises previstas	Número de Análises realizadas
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Selénio	<2.00	µg/l Se	20 ug/L Se	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Cloretos	23	mg/l Cl	250 mg/L Cl	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Cianetos	<5.00	µg/l Cn	50 ug/L Cn	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Mercúrio	<0.200	µg/l Hg	0,1 ug/L Hg	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Antimónio	<0.50	µg/l Sb	5 ug/L Sb	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Arsénio	<0.50	µg/l As	10 ug/L As	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Bromatos	<2.0	µg/l BrO3	10 ug/L BrO3	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Cádmio total	<0.50	µg/l Cd	5 ug/L Cd	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS)	<0.00020	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Ácido perfluoroundecanossulfónico (PFUnDS)	<0.0010	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Ácido perfluorododecanossulfónico (PFDoDS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Ácido perfluorotridecanossulfónico (PFTrDS)	<0.0010	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	M656PH051	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Imidaclopride	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	MCPA	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Dimetoato	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Pesticidas - total	<0.03	µg/l	0,5 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Benzeno	<0.30	µg/l	1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Desetilterbutilazina	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Terbutilazina	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Tetracloroeteno	<0.10	µg/l	---	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Tricloroeteno	<1.0	µg/l	---	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	1,2 dicloroetano	<0.10	µg/l	3 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Tetracloroeteno e tricloroeteno	<1.0	µg/l	10 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Ometoato	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Tebuconazol	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Glifosato	<0.030	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	AMPA	<0.030	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Dimetenamida-P	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Soma de 20 substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas (PFA's) (DL69/2023)	<0.00150	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)	<0.00150	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Ácido perfluorononanóico (PFNA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Sulfatos	2.9	mg/l SO4	250 mg/L SO4	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Fluoretos	<0.05	mg/l F	1,5 mg/L F	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Nitratos	1.9	mg/l NO3	50 mg/L NO3	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Sódio	17	mg/l Na	200 mg/L Na	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Dose indicativa total	<0.10	mSv/ano	0,10 mSv/ano	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Boro total	<0.0200	mg/l B	1 mg/L B	1	1
Alcácer do Sal	Comporta	Saída do Reservatório Apoiado da Comporta	22/07/2026	CI	Urânio	<0.50	µg/l U	30	1	1

ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO
Grupo Águas de Portugal

Parâmetros Conservativos 3º Trimestre de 2026
Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto

Ponto de Entrega: Laranjal

Município de Alcácer do Sal

Município	Ponto de Entrega	Ponto de Amostragem	Data Colheita	Tipo de Controlo	Parâmetro	Resultado	Unidades	Valor Paramétrico	Número de Análises previstas	Número de Análises realizadas
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	1,2 dicloroetano	<0.10	µg/l	3 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)	<0.00150	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Ácido perfluorododecanossulfónico (PFDoDS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)	0.00036	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)	0.00076	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)	0.00039	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Ácido perfluorononanóico (PFNA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS)	0.00046	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)	0.00133	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Ácido perfluorotridecanossulfónico (PFTrDS)	<0.0010	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Ácido perfluoroundecanossulfónico (PFUnDS)	<0.0010	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	AMPA	<0.030	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Antimónio	<0.50	µg/l Sb	5 ug/L Sb	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Arsénio	4.10	µg/l As	10 ug/L As	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Benzeno	<0.30	µg/l	1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Boro total	0.0284	mg/l B	1 mg/L B	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Bromatos	<2.0	µg/l BrO3	10 ug/L BrO3	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Cádmio total	<0.50	µg/l Cd	5 ug/L Cd	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Cianetos	<5.00	µg/l Cn	50 ug/L Cn	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Cloretos	39	mg/l Cl	250 mg/L Cl	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Desetilterbutilazina	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Dimetenamida-P	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Dimetoato	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Dose indicativa total	<0.10	mSv/ano	0,10 mSv/ano	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Fluoretos	0.08	mg/l F	1,5 mg/L F	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Glifosato	<0.030	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Imidaclopride	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	M656PH051	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	MCPA	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Mercúrio	<0.200	µg/l Hg	0,1 ug/L Hg	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Nitratos	17	mg/l NO3	50 mg/L NO3	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Ometoato	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Pesticidas - total	<0.03	µg/l	0,5 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Selénio	<2.00	µg/l Se	20 ug/L Se	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Sódio	33	mg/l Na	200 mg/L Na	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Soma de 20 substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas (PFA's) (DL69/2023)	0.00330	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Sulfatos	21	mg/l SO4	250 mg/L SO4	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Tebuconazol	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Terbutilazina	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Tetracloroeteno	<0.10	µg/l	---	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Tetracloroeteno e tricloroeteno	<1.0	µg/l	10 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Tricloroeteno	<1.0	µg/l	---	1	1
Alcácer do Sal	Laranjal	Saída do Reservatório de Laranjal	05/08/2026	CI	Urânio	2.45	µg/l U	30	1	1

ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO
Grupo Águas de Portugal

Parâmetros Conservativos 3º Trimestre de 2026
Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto

Ponto de Entrega: Montevil

Município de Alcácer do Sal

Município	Ponto de Entrega	Ponto de Amostragem	Data Colheita	Tipo de Controlo	Parâmetro	Resultado	Unidades	Valor Paramétrico	Número de Análises previstas	Número de Análises realizadas
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	1,2 dicloroetano	<0.10	µg/l	3 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)	<0.00150	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Ácido perfluorododecanossulfónico (PFDoDS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Ácido perfluorononanóico (PFNA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS)	<0.00020	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Ácido perfluorotridecanossulfónico (PFTrDS)	<0.0010	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Ácido perfluoroundecanossulfónico (PFUnDS)	<0.0010	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	AMPA	<0.030	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Antimónio	<0.50	µg/l Sb	5 ug/L Sb	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Arsénio	0.69	µg/l As	10 ug/L As	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Benzeno	<0.30	µg/l	1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Boro total	<0.0200	mg/l B	1 mg/L B	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Bromatos	<2.0	µg/l BrO3	10 ug/L BrO3	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Cádmio total	<0.50	µg/l Cd	5 ug/L Cd	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Cianetos	<5.00	µg/l Cn	50 ug/L Cn	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Cloretos	17	mg/l Cl	250 mg/L Cl	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Desetilterbutilazina	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Dimetenamida-P	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Dimetoato	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Dose indicativa total	<0.10	mSv/ano	0,10 mSv/ano	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Fluoretos	0.06	mg/l F	1,5 mg/L F	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Glifosato	<0.030	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Imidaclopride	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	M656PH051	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	MCPA	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Mercúrio	<0.200	µg/l Hg	0,1 ug/L Hg	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Nitratos	1.4	mg/l NO3	50 mg/L NO3	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Ometoato	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Pesticidas - total	<0.03	µg/l	0,5 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Selénio	<2.00	µg/l Se	20 ug/L Se	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Sódio	16	mg/l Na	200 mg/L Na	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Soma de 20 substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas (PFA's) (DL69/2023)	<0.00150	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Sulfatos	2.7	mg/l SO4	250 mg/L SO4	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Tebuconazol	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Terbutilazina	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Tetracloroeteno	<0.10	µg/l	---	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Tetracloroeteno e tricloroeteno	<1.0	µg/l	10 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Tricloroeteno	<1.0	µg/l	---	1	1
Alcácer do Sal	Montevil	Saída do Reservatório de Montevil	22/07/2026	CI	Urânio	<0.50	µg/l U	30	1	1

ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO
Grupo Águas de Portugal

Parâmetros Conservativos 3º Trimestre de 2026
Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto

Ponto de Entrega: Palma

Município de Alcácer do Sal

Município	Ponto de Entrega	Ponto de Amostragem	Data Colheita	Tipo de Controlo	Parâmetro	Resultado	Unidades	Valor Paramétrico	Número de Análises previstas	Número de Análises realizadas
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	1,2 dicloroetano	<0.10	µg/l	3 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)	<0.00150	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Ácido perfluorododecanossulfónico (PFDoDS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Ácido perfluorononanóico (PFNA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS)	<0.00020	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Ácido perfluorotridecanossulfónico (PFTrDS)	<0.0010	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Ácido perfluoroundecanossulfónico (PFUnDS)	<0.0010	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	01/07/2026	CI	AMPA	<0.030	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Antimónio	<0.50	µg/l Sb	5 ug/L Sb	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Arsénio	2.21	µg/l As	10 ug/L As	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Benzeno	<0.30	µg/l	1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Boro total	0.0391	mg/l B	1 mg/L B	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Bromatos	<2.0	µg/l BrO3	10 ug/L BrO3	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Cádmio total	<0.50	µg/l Cd	5 ug/L Cd	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Cianetos	<5.00	µg/l Cn	50 ug/L Cn	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Cloretos	100	mg/l Cl	250 mg/L Cl	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	01/07/2026	CI	Desetilterbutilazina	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	01/07/2026	CI	Dimetenamida-P	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	01/07/2026	CI	Dimetoato	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Dose indicativa total	<0.10	mSv/ano	0,10 mSv/ano	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Fluoretos	0.17	mg/l F	1,5 mg/L F	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	01/07/2026	CI	Glifosato	<0.030	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	01/07/2026	CI	Imidaclopride	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	01/07/2026	CI	M656PH051	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	01/07/2026	CI	MCPA	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Mercúrio	<0.200	µg/l Hg	0,1 ug/L Hg	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Nitratos	4.1	mg/l NO3	50 mg/L NO3	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	01/07/2026	CI	Ometoato	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	01/07/2026	CI	Pesticidas - total	<0.03	µg/l	0,5 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Selénio	<2.00	µg/l Se	20 ug/L Se	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Sódio	65	mg/l Na	200 mg/L Na	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Soma de 20 substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas (PFA's) (DL69/2023)	<0.00150	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Sulfatos	9	mg/l SO4	250 mg/L SO4	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	01/07/2026	CI	Tebuconazol	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	01/07/2026	CI	Terbutilazina	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Tetracloroeteno	<0.10	µg/l	---	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Tetracloroeteno e tricloroeteno	<1.0	µg/l	10 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Tricloroeteno	<1.0	µg/l	---	1	1
Alcácer do Sal	Palma	Saída do Sistema da Palma	27/08/2026	CI	Urânio	1.62	µg/l U	30	1	1

ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO
Grupo Águas de Portugal

Parâmetros Conservativos 3º Trimestre de 2026
Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto

Ponto de Entrega: Rio de Moinhos

Município de Alcácer do Sal

Município	Ponto de Entrega	Ponto de Amostragem	Data Colheita	Tipo de Controlo	Parâmetro	Resultado	Unidades	Valor Paramétrico	Número de Análises previstas	Número de Análises realizadas
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	1,2 dicloroetano	<0.10	µg/l	3 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	2,4 - D	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)	<0.00150	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Ácido perfluorododecanossulfónico (PFDoDS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Ácido perfluorononanóico (PFNA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS)	<0.00020	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Ácido perfluorotridecanossulfónico (PFTrDS)	<0.0010	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Ácido perfluoroundecanossulfónico (PFUnDS)	<0.0010	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	AMPA	<0.030	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Antimónio	<0.50	µg/l Sb	5 ug/L Sb	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Arsénio	<0.50	µg/l As	10 ug/L As	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Benzeno	<0.30	µg/l	1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Boro total	0.0203	mg/l B	1 mg/L B	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Bromatos	<2.0	µg/l BrO3	10 ug/L BrO3	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Cádmio total	<0.50	µg/l Cd	5 ug/L Cd	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Cianetos	<5.00	µg/l Cn	50 ug/L Cn	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Cloretos	70	mg/l Cl	250 mg/L Cl	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Desetilterbutilazina	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Dimetenamida-P	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Dose indicativa total	<0.10	mSv/ano	0,10 mSv/ano	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Fluoretos	0.15	mg/l F	1,5 mg/L F	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Glifosato	<0.030	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Imidaclopride	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	M656PH051	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	MCPA	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Mercúrio	<0.200	µg/l Hg	0,1 ug/L Hg	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Nitratos	9	mg/l NO3	50 mg/L NO3	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Pesticidas - total	<0.03	µg/l	0,5 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Selénio	<2.00	µg/l Se	20 ug/L Se	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Sódio	54	mg/l Na	200 mg/L Na	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Soma de 20 substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas (PFA's) (DL69/2023)	<0.00150	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Sulfatos	8	mg/l SO4	250 mg/L SO4	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Tebuconazol	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Terbutilazina	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Tetracloroeteno	<0.10	µg/l	---	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Tetracloroeteno e tricloroeteno	<1.0	µg/l	10 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Tricloroeteno	<1.0	µg/l	---	1	1
Alcácer do Sal	Rio de Moinhos	Saída do Reservatório de Rio de Moinhos (Alcácer)	01/07/2026	CI	Urânio	<0.50	µg/l U	30	1	1

ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO
Grupo Águas de Portugal

Parâmetros Conservativos 3º Trimestre de 2026
Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto

Ponto de Entrega: Santa Catarina

Município de Alcácer do Sal

Município	Ponto de Entrega	Ponto de Amostragem	Data Colheita	Tipo de Controlo	Parâmetro	Resultado	Unidades	Valor Paramétrico	Número de Análises previstas	Número de Análises realizadas
Alcácer do Sal	Santa Catarina	Saída do Reservatório de Santa Catarina	05/08/2026	CR2	Nitratos	3.7	mg/l NO3	50 mg/L NO3	1	1

ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO
Grupo Águas de Portugal

Parâmetros Conservativos 3º Trimestre de 2026
Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto

Ponto de Entrega: Santa Susana

Município de Alcácer do Sal

Município	Ponto de Entrega	Ponto de Amostragem	Data Colheita	Tipo de Controlo	Parâmetro	Resultado	Unidades	Valor Paramétrico	Número de Análises previstas	Número de Análises realizadas
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	1,2 dicloroetano	<0.10	µg/l	3 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)	<0.00150	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Ácido perfluorododecanossulfónico (PFDoDS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Ácido perfluorononanóico (PFNA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS)	<0.00020	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Ácido perfluorotridecanossulfónico (PFTrDS)	<0.0010	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Ácido perfluoroundecanossulfónico (PFUnDS)	<0.0010	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Antimónio	<0.50	µg/l Sb	5 ug/L Sb	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Arsénio	4.48	µg/l As	10 ug/L As	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Benzeno	<0.30	µg/l	1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Boro total	0.295	mg/l B	1 mg/L B	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Bromatos	<2.0	µg/l BrO3	10 ug/L BrO3	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Cádmio total	<0.50	µg/l Cd	5 ug/L Cd	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Cianetos	<5.00	µg/l Cn	50 ug/L Cn	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Cloretos	250	mg/l Cl	250 mg/L Cl	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Dose indicativa total	<0.10	mSv/ano	0,10 mSv/ano	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Fluoretos	0.38	mg/l F	1,5 mg/L F	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Mercúrio	<0.200	µg/l Hg	0,1 ug/L Hg	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Nitratos	<0.8	mg/l NO3	50 mg/L NO3	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Selénio	<2.00	µg/l Se	20 ug/L Se	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Sódio	**280***	mg/l Na	200 mg/L Na	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Soma de 20 substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas (PFA's) (DL69/2023)	<0.00150	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Sulfatos	90	mg/l SO4	250 mg/L SO4	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Tetracloroeteno	<0.10	µg/l	---	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Tetracloroeteno e tricloroeteno	<1.0	µg/l	10 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Tricloroeteno	<1.0	µg/l	---	1	1
Alcácer do Sal	Santa Susana	Saída do Reservatório de Santa Susana	05/08/2026	CI	Urânio	2.64	µg/l U	30	1	1

*Valor em incumprimento: Causa: Qualidade da água bruta. Não existe sistema de remoção de Sódio no subsistema em causa. Medidas corretivas: Instalação de sistema de osmose inversa (em curso).

ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO
Grupo Águas de Portugal

Parâmetros Conservativos 3º Trimestre de 2026
Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto

Ponto de Entrega: Torrão

Município de Alcácer do Sal

Município	Ponto de Entrega	Ponto de Amostragem	Data Colheita	Tipo de Controlo	Parâmetro	Resultado	Unidades	Valor Paramétrico	Número de Análises previstas	Número de Análises realizadas
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	1,2 dicloroetano	<0.10	µg/l	3 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)	<0.00150	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Ácido perfluorododecanossulfónico (PFDoDS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Ácido perfluorononanóico (PFNA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS)	<0.00020	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Ácido perfluorotridecanossulfónico (PFTrDS)	<0.0010	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Ácido perfluoroundecanossulfónico (PFUnDS)	<0.0010	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	AMPA	<0.030	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Antimónio	<0.50	µg/l Sb	5 ug/L Sb	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Arsénio	2.87	µg/l As	10 ug/L As	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Benzeno	<0.30	µg/l	1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Boro total	0.464	mg/l B	1 mg/L B	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Bromatos	<2.0	µg/l BrO3	10 ug/L BrO3	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Cádmio total	<0.50	µg/l Cd	5 ug/L Cd	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Cianetos	<5.00	µg/l Cn	50 ug/L Cn	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	02/09/2026	CR2	Cloretos	160	mg/l Cl	250 mg/L Cl	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Cloretos	170	mg/l Cl	250 mg/L Cl	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Desetilterbutilazina	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Dimetenamida-P	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Dimetoato	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Dose indicativa total	<0.10	mSv/ano	0,10 mSv/ano	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Fluoretos	0.8	mg/l F	1,5 mg/L F	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Glifosato	<0.030	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Imidaclopride	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	M656PH051	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	MCPA	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Mercúrio	<0.200	µg/l Hg	0,1 ug/L Hg	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Nitratos	1.8	mg/l NO3	50 mg/L NO3	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Ometoato	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Pesticidas - total	<0.03	µg/l	0,5 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Selénio	<2.00	µg/l Se	20 ug/L Se	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	02/09/2026	CR2	Sódio	180	mg/l Na	200 mg/L Na	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Sódio	180	mg/l Na	200 mg/L Na	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Soma de 20 substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas (PFA's) (DL69/2023)	<0.00150	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Sulfatos	49	mg/l SO4	250 mg/L SO4	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Tebuconazol	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Terbutilazina	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Tetracloroeteno	<0.10	µg/l	---	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Tetracloroeteno e tricloroeteno	<1.0	µg/l	10 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Tricloroeteno	<1.0	µg/l	---	1	1
Alcácer do Sal	Torrão	Saída do Reservatório de Torrão	01/07/2026	CI	Urânio	4.26	µg/l U	30	1	1

ÁGUAS PÚBLICAS DO ALENTEJO
Grupo Águas de Portugal

Parâmetros Conservativos 3º Trimestre de 2026
Decreto-Lei n.º 69/2023, de 21 de agosto

Ponto de Entrega: Vale do Guiso

Município de Alcácer do Sal

Município	Ponto de Entrega	Ponto de Amostragem	Data Colheita	Tipo de Controlo	Parâmetro	Resultado	Unidades	Valor Paramétrico	Número de Análises previstas	Número de Análises realizadas
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	1,2 dicloroetano	<0.10	µg/l	3 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	2,4 - D	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Ácido perfluorobutanóico (PFBA)	<0.00150	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Ácido perfluorobutanossulfónico (PFBS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Ácido perfluorodecanóico (PFDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Ácido perfluorodecanossulfónico (PFDS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Ácido perfluorododecanóico (PFDoDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Ácido perfluorododecanossulfónico (PFDoDS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Ácido perfluoroheptanóico (PFHpA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Ácido perfluoroheptanossulfónico (PFHpS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Ácido perfluorohexanóico (PFHxA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Ácido perfluorohexanossulfónico (PFHxS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Ácido perfluorononanóico (PFNA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Ácido perfluorononanossulfónico (PFNS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Ácido perfluorooctanoanossulfónico (PFOS)	<0.00020	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Ácido perfluorooctanóico (PFOA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Ácido perfluoropentanóico (PFPA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Ácido perfluoropentanossulfónico (PFPS)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Ácido perfluorotridecanóico (PFTrDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Ácido perfluorotridecanossulfónico (PFTrDS)	<0.0010	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Ácido perfluoroundecanóico (PFUnDA)	<0.00030	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Ácido perfluoroundecanossulfónico (PFUnDS)	<0.0010	µg/l	-	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	AMPA	<0.030	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Antimónio	<0.50	µg/l Sb	5 ug/L Sb	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Arsénio	<0.50	µg/l As	10 ug/L As	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Benzeno	<0.30	µg/l	1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Boro total	0.0224	mg/l B	1 mg/L B	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Bromatos	<2.0	µg/l BrO3	10 ug/L BrO3	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Cádmio total	<0.50	µg/l Cd	5 ug/L Cd	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Cianetos	<5.00	µg/l Cn	50 ug/L Cn	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Cloretos	30	mg/l Cl	250 mg/L Cl	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Desetilterbutilazina	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Dimetenamida-P	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Dose indicativa total	<0.10	mSv/ano	0,10 mSv/ano	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Fluoretos	<0.05	mg/l F	1,5 mg/L F	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Glifosato	<0.030	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Imidaclopride	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	M656PH051	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	MCPA	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Mercúrio	<0.200	µg/l Hg	0,1 ug/L Hg	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Nitratos	12	mg/l NO3	50 mg/L NO3	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Pesticidas - total	<0.03	µg/l	0,5 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Selénio	<2.00	µg/l Se	20 ug/L Se	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Sódio	50	mg/l Na	200 mg/L Na	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Soma de 20 substâncias perfluoroalquiladas e polifluoroalquiladas (PFA's) (DL69/2023)	<0.00150	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Sulfatos	3.1	mg/l SO4	250 mg/L SO4	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Tebuconazol	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Terbutilazina	<0.03	µg/l	0,1 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Tetracloroeteno	<0.10	µg/l	---	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Tetracloroeteno e tricloroeteno	<1.0	µg/l	10 ug/L	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Tricloroeteno	<1.0	µg/l	---	1	1
Alcácer do Sal	Vale do Guiso	Saída do Reservatório de Vale do Guiso	01/07/2026	CI	Urânio	<0.50	µg/l U	30	1	1